

VÝROBCE**Název:** Ogniochron S.A.**Adresa:** Andrychów, ul. Przemysłowa 42

Prohlašujeme tímto, že tlakové zařízení (tlaková zařízení), které je specifikováno dále (která jsou specifikována dále), odpovídá (odpovídají) základním požadavkům na bezpečnost a zdraví dle směrnice Evropské unie č. 2014/68/EU (tlaková zařízení). Používání zařízení v rozporu s jeho určením vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Soubor tlakových zařízení

Popis:	Práškový hasicí přístroj				
Číslo série, typu (viz štítek a označení*)	GP-1x ABC/M (P1F/M)	GP-2x ABC/M (P2F/M,P2F/Pro)	GP-4x ABC/MP (P4F/MP)	GP-6x ABC/MM/MP (P6F/MM, P6F/MP)	GP-12x ABC (P12F/MP)
Objem nádrže / hmotnost náplně (l/kg)	1,07 / 1	2,3 / 2	5,0 / 4	7,0 / 6	13,2 / 12
Plnicí tlak hasicího přístroje při 20°C (bar)	12	12 / 15	15	15	15
Rok výroby	2025				
Použité harmonizované normy	PN-EN 3-8				
Ostatní technické normy a specifikace Ostatní použitelné směrnice	PN-EN 3-7; PN-EN 3-10 -				
Použitý modul posuzování shody	Typ: X	PS [bar]	PT [bar]	TS min/max [°C]	
Tlaková soustava	Modul H	13,8/17,2	25/27	-30/60	
Nádoba	Modul H	17,0/17,2/18,8	25/27	-30/60	
Ventil mosazný Ventil hliníkový	SEP čl. 4 §3 Modul B+D	17,0/17,2	27	-30/60	
Manometr	SEP čl. 4 §3	14,5/18	n/a	-30/60	
Hadice	SEP čl. 4 §3	Min. tlak při roztržení 56,4 bar			-30/60
Č. osvědčení o shodě s předpisy ES		CE-0062-PED-H-OGN 001-22-POL-rev-B			

Oznámená jednotka: Bureau Veritas Services SAS nr 0062, Tour ALTO, 4 place des Saisons, 92400 COURBEVOIE, FRANCE

Poznámky: * Na výrobním štítku zařízení je uvedeno označení typu (GP-xx-xxx-xx) a na nádrži číslo výrobní šarže v podobě rok/měsíc/číslo výrobní šarže pro rok/měsíc, např. 21/01/04.

Označení typu a čísla výrobní šarže zajišťuje úplnou identifikaci výrobku uvedeného na trh.

PODPIS ZÁSTUPCE VÝROBCE**JMÉNO A PŘÍJMENÍ:** Wioleta Suwaj**FUNKCE:** Vedoucí Oddělení Kontroly Kvality

KIEROWNIK DZIAŁU
KONTROLI JAKOŚCI
mgr WIOLETA SUWAJ

Místo/Datum: V Andrychově, 03.01.2025

Kontrola kvality Tel. +48 509 922 870, E-Mail: w.suwaj@ogniochron.eu
 Servis hasicích přístrojů Tel. +48 600 801 702, E-Mail: a.rokowski@ogniochron.eu