

Pro typ 9V KT	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle ČSN EN ISO/IEC 17050 -; - 2:2005	Vytvořeno dne 24.6.2015
-------------------------	--	-------------------------

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle ČSN EN ISO/IEC 17050 -; - 2:2005

se specifikovanými požadavky o shodě pro produkt a proces
(formulář podle Přílohy A.2 ČSN EN ISO/IEC 17050-1:2005)

Název/obchodní jméno a adresa vydavatele prohlášení, dovozce:
Issuers name and Issuers adress: Červinka – Czech Republic, s.r.o.
Podolská 103/126, Praha 4, 147 00

Název/obchodní jméno a adresa výrobce: Kovoslužba hasicí přístroje, a.s.
Průběžná 41/387, 10087, Praha 10

Předmět prohlášení: Přenosný hasicí přístroj
Object of the declaration: Portable fire extinguisher

Typ: 9V KT 09.59/EN 3, pod stálým tlakem
Type:

Výrobní číslo: 1 - 2000
Serila number:

Rok výroby: 2012-2017
Date of production:

Popis a určení: Přenosný hasicí přístroj je určen pro hašení požáru třídy A. Hasicí přístroj nesmí být použit k hašení elektrických zařízení! Hasivem hasicího přístroje je 9l - vodný roztok uhličitanu draselného. Teplota použití od -20 do +60 stupňů Celsia. Hasicí přístroj je vybaven hadicí a věšákem.

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s požadavky následujících dokumentů:
The object of the declaration described above is conformity with the requirements of the following documents:

Zák. č.22/1997 Sb. – Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků
NV č. 173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších změn a doplňků
Evropská směrnice 97/23/EEC-PED
ČSN EN 3-7+A1:2008 Přenosné hasicí přístroje část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody
ČSN EN 3-8 Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar
ČSN EN 3-10 Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3

Doplňující (podpůrné) informace:
Additional information:
certifikát č. B-30-00538-12 s platností do 30.9.2017 a závěrečný protokol č. 30-11663 ze dne 2012-09-12, který vydal Strojírenský zkušební ústav, s.p. Autorizovaná osoba 202, Hudcova 424/56b, 621 00, Brno

Datum <i>Date</i>		Razítko, podpis <i>Stamp, signature</i>
24.6.2015	Červinka – Czech Republic, s.r.o. Podolská 103/126, Praha 4, 147 00	